

ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 529-ПРО/Э-26 от 09.07.2026



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613,

e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28 от 2022-12-09

Руководитель органа

ООО «Прогресс»

А.Р. Лебедева



«09» Июля 2026 г.

Экспертное заключение

№ 529-ПРО/Э-26 от 09.07.2026

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

ПРОКЛАДОЧНЫЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ "ИКОПАЛ"

1. Перечень объектов экспертизы:

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ПРОКЛАДОЧНЫЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ "ИКОПАЛ"

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:

заявление на проведение экспертизы, протокол испытаний, СТО 73022848-014-2021 «МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ "ИКОПАЛ" Технические условия»

3. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛЛАКО", адрес: 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044.

4. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛЛАКО", адрес: 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044.

5. Основание для проведения экспертизы заявление № 529 от 02 Июля 2026 г.

6. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытаний №7669-ПРО/П-26 от 02.07.2026, выданный Испытательной лабораторией ООО «Прогресс», юр.адрес: Россия, 111524,

ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 529-ПРО/Э-26 от 09.07.2026

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2
стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email:
progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17.

7. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (глава II, раздел 18).

8. В ходе экспертизы установлено:

Материал рулонный гидро-звукоизоляционный прокладочный ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИКОПАЛ, предназначен для применения в качестве звукоизоляционного, виброизоляционного и гидроизоляционного слоя в многослойных строительных конструкциях с целью улучшения изоляции воздушного, ударного и структурного звуков междуэтажных перекрытий.

Материал ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИКОПАЛ может быть применен в строительных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий.

Материал ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИКОПАЛ получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (или полиэфирную) основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерных добавок и наполнителя, с последующим нанесением на одну из сторон звукоизоляционного материала (геотекстиля), на другую сторону полимерной пленки.

Материал ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИКОПАЛ укладывается на основание способом свободной укладки звукоизоляционным слоем к основанию и склеивается (сваривается) в швах феном горячего воздуха или газовой горелкой.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

ООО «Прогресс» Экспертное заключение № 529-ПРО/Э-26 от 09.07.2026

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

9. Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- Протокол испытаний №7669-ПРО/П-26 от 02.07.2026, выданный Испытательной лабораторией ООО «Прогресс», юр.адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17.

Таблица №1 – Результаты протокола испытаний №7669-ПРО/П-26 от 02.07.2026

Наименование показателя	Результат
<i>Миграция вредных веществ в дистиллированную воду</i>	
Формальдегид	Соответствует
Хлористый винил	Отсутствует
Бензол	Отсутствует
Диоктилфталат	Соответствует
Дибutilфталат	Соответствует
<i>Токсикологическая оценка</i>	
Раздражающее действие при многократном нанесении на кожу	Соответствует
<i>Токсикологическая оценка водных вытяжек</i>	
Раздражающее действие на кожу при многократном нанесении	Соответствует
Раздражающее действие на слизистые оболочки	Соответствует
Сенсибилизирующее действие	Соответствует
Показатели острой или подострой токсичности при внутрикожном введении	Отсутствуют
Пирогенное действие	Соответствует

Заключение: Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований. МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ "ИКОПАЛ", выпускаемый Обществом с ограниченной ответственностью "ВИЛЛАКО", адрес: 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044, **соответствует** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 глава II, раздел 18.

Эксперт



В.А. Кудряшова

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего заключения без письменного разрешения ООО «Прогресс».