

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.02735

Срок действия с 07.07.2025 по 06.07.2030

№ 0074350

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная ИКОПАЛ. Серийный выпуск.

код ОК
23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД
6807 10 000 1

ТУ 5774-011-73022848-2013 Технические условия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО», Адрес: Россия, 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044, телефон: +7 (492) 432-44-55, электронная почта: Info@bmi-russia.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО», Адрес: Россия, 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044, телефон: +7 (492) 432-44-55, электронная почта: Info@bmi-russia.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №3378-ПРО/25 от 04.07.2025, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

подпись

М.И. Ильина
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.М. Зиновьев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.02735
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 07.07.2025 по 06.07.2030

№ 0074352

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34,
помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
23.99.12.110 6807 10 000 1	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная ИКОПАЛ	ТУ 5774-011-73022848 – 2013

Основные показатели по результатам испытаний

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ
Масса 1 м ² , кг Допускаемые отклонения по массе 1 м ² , ±1%	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	4,0 - 5,0	5,0
Разрывная сила материала при растяжении, Н/50мм, не менее в продольном направлении	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	500	630
Относительное удлинение при растяжении не менее, % в продольном направлении	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	30	38
Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре °С, не менее	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	100	соответствует
Гибкость на брусе при температуре °С, не выше радиусом 25 мм (в воздушной среде)	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	При изгибании образца не должно появляться трещин минус 25	минус 30
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 Мпа в течение 24 ч	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	Не должно быть признаков проникания воды	соответствует
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	ТУ 5774-011-73022848 – 2013	1,0	0,1

Заключение:

Опытный образец соответствует ТУ 5774-011-73022848 – 2013




Руководитель органа

Эксперт


подпись

М.Л. Ильина

инициалы, фамилия


подпись

Д.М. Зиновьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации