

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00431/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако" (ООО "ВИЛЛАКО"). Место нахождения: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 601143, Россия, Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20. ОГРН: 1045007205044. ИНН: 5036059790. Телефон: 8(49243)2-44-55. Адрес электронной почты: info@icopal.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако" (ООО "ВИЛЛАКО"). Место нахождения: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 601143, Россия, Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20. ОГРН: 1045007205044. ИНН: 5036059790. Телефон: 8(49243)2-44-55. Адрес электронной почты: info@icopal.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный УЛЬТРАНАП, выпускаемый по СТО 73022848-003-2016. GTIN: 4670002010640. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД2):
23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:
6807 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7888/РС от 24.02.2021 г. выдан Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4552-АОП от 11.02.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (п. 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (п. 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4). Условия и сроки хранения: 1 год со дня изготовления. Материал должен храниться в пакетированном виде в вертикальном положении в закрытом помещении.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

25.02.2021

24.02.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Савельева Екатерина Константиновна

Эксперт (эксперты)

Шитиков В.Ю.

