

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N РОСС RU Д-RU.PA01.B.30632/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЛАКО"

Зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области 25.08.2022

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601143, Россия, Владимирская область, Петушинский р-он, город Петушки, улица Нижегородская, дом 20

ОГРН 1045007205044, ИНН 5036059790

Телефон: +7(49243) 2-44-55, Адрес электронной почты: Info@bmi-russia.com

в лице Генерального директора Кудоярова Кирилла Евгеньевича

Заявляет, что продукция Профилированные дренажно-защитные мембраны из полиэтилена высокой плотности ВИЛЛАДРЕЙН. Марок: ВИЛЛАДРЕЙН 400, ВИЛЛАДРЕЙН 500, ВИЛЛАДРЕЙН 8 Гео, ВИЛЛАДРЕЙН 20. Торговая марка: "ИКОПАЛ"

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

ОГРН 1237700821929, ИНН 9727055591

Место нахождения: 117447, Россия, город Москва, М.О. Академический вн. тер. город, ул. Винокурова, дом 12, корпус 4, квартира 134

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462431, Россия, Оренбургская область, город Орск, улица Тобольская, дом 9

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 73022848-006-2017

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.21.3

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3920108909

соответствует требованиям

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Схема декларирования соответствия 3д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2483 от 31.07.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации ARTALIX.RU.32311.ИЛ03)

Дополнительные сведения

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

Срок действия декларации о соответствии с 26.08.2024 по 30.07.2029



Кудояров Кирилл Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.